

nr	pomieszczenie	Pow. m2	h	Kub. m³	ilość powietrza nawiew	ilość powietrza wywiew	ilość wymian nawiew	ilość wymian wywiew	Ilość pow. na osobę m3/h	ilość osób	Nazwy systemów	temp. obl. zimą	temp. obl. latem	Uwaga
PARTER														
1.22	Magazyn dok.	71,74	2,25	161,4	240	240	1,5	1,5	-	-	N1/ Warch	20	-	
1.01	Kom./Poczekalnia	26,25	2,35	61,7	120	160	1,9	2,6	30	4	N1/W1	20	24°C	
1.02-1.03	Poczekalnia	63,45	2,35	149,1	360	330	2,4	2,2	30	12	N1/W1	20	24°C	
1.04	Magazyn podręczny	11,64	2,5	29,1	120	120	4,0	4,1		-	N1/W1	20	-	
1.05	Pok. Badań / Przyjęć	11,92	2,5	29,8	100	60	3,4	2,0	-	-	N1/W1	24	24°C	
1.06	Przedcioneek	3,21	2,5	8,0	180	-	22,4	-	-	-	N1	20	-	
1.07	WC personelu	2,5	2,5	6,3	-	50	-	8,0	-	-	WC	20	-	NAWIEW Z 1.06
1.08	WC pacjentów D.	4,74	2,5	11,9	-	50	-	4,2	-	-	WC	20	-	NAWIEW Z 1.06
1.09	WC pacjentów M.	7,7	2,5	19,3	-	80	-	4,2	-	-	WC	20	-	NAWIEW Z 1.06
1.11	Skład porządkowy	1,71	2,5	4,3	-	30	-	7,0	-	-	WC	20	-	NAWIEW Z 1.02
1.12	Zajęcia komputerowe	24,21	2,5	60,5	120	120	2,0	2,0	30	4	N1/W1	20	24°C	
1.13A	Szatnia pacjentów D	11,98	2,5	30,0	120	120	4,0	4,0			N1/WSZ	20	24°C	
1.13B	Szatnia pacjentów M	12,71	2,5	31,8	120	120	4,0	4,0			N1/WSZ		24°C	
1.14	Warsztaty kulinarne	13,56	2,5	33,9	100	100	2,9	2,9	-	-	N1/Wk	20	24°C	
1.15	Terapia grupowa	36,46	2,5	91,2	300	300	3,3	3,3	30	10	N1/W1	20	24°C	
1.16	Poczekalnia	35,66	2,5	89,2	300	300	3,4	3,4	30	10	N1/W1	20	24°C	
1.17	Zimowy ogród	33,58	2,5	84,0	320	320	3,8	3,8	-	-	N1/W1	20	24°C	
1.19	Porady prawne	7,4	2,5	18,5	60	60	3,2	3,2	-	-	N1/W1	20	24°C	
1.20	Pokój personelu	15,41	2,5	38,5	90	90	2,3	2,3	-	-	N1/W1	20	24°C	
N1W1				SUMA	2650	2650								