

Warszawa, dnia 18 marca 2021 r.

Dotyczy postępowania 2/ZP/2021 prowadzonego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga – Północ (dalej: Zamawiający) o udzielenie zamówienia w przedmiocie „Przebudowa części parteru budynku administracyjnego przy ul. Jagiellońskiej 34 w Warszawie dla potrzeb Poradni Leczenia Uzależnień”

#### **PYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE SWZ I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający przekazuje wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców w postępowaniu 2/ZP/2021. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawcy przy szacowaniu ceny oferty a następnie przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych powinni uwzględniać poniższe informacje w zakresie w jakim stanowią one zmianę dokumentacji projektowej opublikowanej pierwotnie przez Zamawiającego w dniu 9 marca 2021 r.

1. Czy ofertę można złożyć w formie papierowej

**Odp.**

***Nie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) nie jest dopuszczalne złożenie oferty w formie papierowej. Stosownie do art. 61 ust. 1 Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.***

2. Rozdział XIII pkt 2 Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Czy oznacza to że podpisany dokument może zostać zeskanowany w formie .pdf

**Odp.**

***Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp ofertę, a także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dokument podpisany podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeśli zatem Wykonawca ma na myśli skan w formacie pdf. dokumentu podpisanego w***

inny sposób niż wymienione powyżej (np. skan dokumentu papierowego podpisanego uprzednio własnoręcznie przez Wykonawcę), to taka forma nie spełnia wymogów wynikających z przytoczonych przepisów, zatem jest niedopuszczalna. Dokumenty powinny być sporządzone w jednym z ogólnie dostępnych formatów i podpisane w sposób wskazany w art. 63 ust. 2 Pzp.

Zamawiający zwraca dodatkowo uwagę na § 15 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) – dalej r.p.ś.d. Zgodnie z w/w przepisem podmiotowe środki dowodowe składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej.

Sposób sporządzania oraz sposób i tryb przekazywania ofert, oświadczeń o których mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń i dokumentów przekazywanych w postępowaniu określony został w przepisach wydanych na podstawie art. 70 Pzp. Przepisy te to rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) – dalej r.s.p.i., którego § 2 ust. 1 przewiduje, że podmiotowe środki dowodowe, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) - dalej i.d.p.r.z.p., z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

Jedynie w przypadku, gdy zamawiający, na podstawie art. 65 ust. 1 Pzp lub art. 401 ust. 1 Pzp, w całości lub w części odstąpił od wymagania lub nie dopuścił użycia środków komunikacji elektronicznej, podmiotowe środki dowodowe, mogą być sporządzone w postaci innej niż elektroniczna, w szczególności w postaci papierowej jako model fizyczny, model w skali lub próbki, w sposób i w zakresie określonym przez zamawiającego (§ 2 ust. 3 r.s.p.i.).

W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone, w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

**poświadczając zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 1 i 2 r.s.p.i.).**

3. Prosimy o przekazania przedmiarów w wersji edytowalnej

**Odp.**

**Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w wersji edytowalnej.**

4. Prosimy o przekazanie rysunków w wersji .dwg

**Odp.**

**Zamawiający nie udostępnia dokumentacji w formacie dwg.**

5. Prosimy o poprawienie projektu - brak możliwości wykonania drzwi akustycznych z podcięciem wentylacyjnym i zamkiem magnetycznym.

**Odp.**

**Drzwi z podcięciem należy wykonać z zamkiem magnetycznym, bez funkcji płyty akustycznej.**

6. Ze względu na znaczną rozpiętość cenową prosimy o wskazanie serii dla tapet Newmore, którą należy przyjąć do wyceny.

**Odp.**

**Tapety Newmor przykładowo Manhattan**

7. Prosimy o zamieszczenie specyfikacji i wymiarów dla rolet antywłamaniowych wewnętrznych

**Odp.**

**Roleta wewnętrzna antywłamaniowa:**

- wykonana z wysokogatunkowego stopu aluminium
- pokrycie lakierem proszkowym
- sterowane elektryczne
- roleta ażurowa w prowadnicach ściennych, chowana w kasecie sufitowej

**Wymiary rolet:**

**4 sztuki szer. x wys. =130x210 cm**

**1 sztuka szer. x wys. =205x210 cm**

**Szczegółowych pomiarów rolet należy dokonać przed przystąpieniem do realizacji.**

8. Czy w jakimkolwiek z remontowanych pomieszczeń zajdzie potrzeba wykonania osłon grzejnikowych. Jeśli tak prosimy o zamieszczenie ich specyfikacji.

**Odp.**

**Nie ma takiej potrzeby.**

9. Prosimy o poprawienie wymiarów tablicy informacyjnej - w projekcie jest 120x800cm

**Odp.**

**Tablica informacyjna 120x80cm.**



10. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między opisem w przedmiarze robót a projektem wyposażenia wnętrz. Poz. 1 i 3 w przedmiarze opisane są jako lakierowane, a projekcie przy schematach mebli są laminaty.

Odp.

*W wycenie proszę uwzględnić meble z płyty laminowanej.*

11. Prosimy o wskazanie jakie są oczekiwania Zamawiającego odnośnie istniejących tynków: czy 100% tynków powinno być skutych i wykonanych od nowa?

Odp.

*Tynki należy poddać naprawie, tynki słabo związane, odpadające należy skuć i wykonać nowe- przyjmuje się ok. 30%, na to należy przyjąć 100% gładzi gipsowych.*

12. Prosimy o zamieszczenie specyfikacji lub produktu referencyjnego dla stolików St2 i St1

Odp.

*Stolik St2: przykładowo - STOLIK SKANDYNAWSKI OKRĄGŁY RETRO WHITE, [kandi.pl](http://kandi.pl)*

*Stolik St1: przykładowo - Stół, okł dęb60x78 cm RÅVAROR IKEA*

13. Prosimy o wskazanie wymiarów półki ze stali nierdzewnej

Odp.

*3 półki 100x30cm*

14. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek szafy Cd1

Odp.

*Szafa gotowa do zakupu:*

*Metalowa szafa kartotekowa na kart B5- 7 szuflad (2 rzędy poziomo).*

*Wymiary: szer. X gł. X wys. 61x63x174,2cm*

- *Stabilna, zgrzewana konstrukcja.*
- *Blacha stalowa 0,7-1,0mm.*
- *Malowana proszkowo.*
- *Szuflady z pełnym wysuwem.*
- *Teleskopowe, kulkowe prowadnice.*
- *Szuflady z miejscem na identyfikator.*
- *Obciążenie szuflad do 50kg.*
- *Szuflady 2-rzędowe.*
- *Wymiar wewnętrzny przegrody w szufladzie: 26,3x56,5x21,9h*
- *Mechanizm zapobiegający przewróceniu.*
- *Centralny zamek z 2 kluczami.*
- *Stopki poziomujące.*
- *Szafa dostarczana w całości.*
- *Przy zakupie 2 sztuk oszczędzasz na jednym koszcie wysyłki.*

- **Meble metalowe UMSTAHL posiadają 3 lata gwarancji.**
- **Waga: 75 kg**

15. Prosimy o informację ile ma być dostarczonych foteli Af 1 w przedmiarze są 2 szt na rysunkach 4 szt.

**Odp.**

***Zgodnie z projektem 4 sztuki foteli Af1.***

16. Prosimy o zamieszczenia specyfikacji lub produktu referencyjnego dla wieszaka Xb1.

**Odp.**

***Wieszak Xb1- wieszak ze stali nierdzewnej - min. 3 haki.***

17. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności : w przedmiarze robót poz. 4 ( wyposażenie ) widnieje szafa o długości 2,45mb, natomiast na projekcie ma ona długość 1,5m.

**Odp.**

***Zgodnie z projektem: 1,5m długości.***

18. Prosimy o potwierdzenie że szafa do przechowywania psychotropów i nieoznaczona szafa obok szafy Cd1 nie stanowią przedmiot postępowania, a jeśli stanowią prosimy o zamieszczenie specyfikacji i rysunków tych że zabudów.

**Odp.**

***Szafy na psychotropy nie są przedmiotem postępowania.***

19. Czy lodówki SOM przenośne TG 3 i 4 w pom. 05 stanowi przedmiot postępowania a jeśli tak to prosimy o zamieszczenie jej specyfikacji lub wskazanie produktu referencyjnego.

**Odp.**

***Lodówki nie stanowią przedmiotu postępowania.***

20. Wg części opisowej PA w pom. 09 powinna się znaleźć szafa Cd4 ale w projekcie wewnątrz tej szafy nie ma w tym pomieszczeniu - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odp.**

***W pomieszczeniu 09 jest zabudowa zgodna z projektem wewnątrz, nie ma szafy Cd4.***

21. Prosimy o wskazanie materiału z jakiego należy wykonać nowe parapety.

**Odp.**

***Konglomerat- kolorystyka do wyboru na etapie realizacji inwestycji.***

22. Prosimy o wskazanie referencyjnego modelu płytek do wykonania fartuchów.

**Odp.**

***Płytki wykorzystane do fartuchów przy zabudowie meblowej będą analogiczne do płytek łazienkowych, przykładowo -. TUBĄDZIN Brave iron STR. Wym. 448x148/8mm.***

p.o. DYREKTORA

Jolanta Skoczyńska